

Zejścia przewodów odprowadzajacych i zaciski probiercze pozostają bez zmian. Oporność uziemienia nie może przekraczać 10 omów.
Z gą wnętrznym wyrównawczym obiektu należy połączyć:
1) wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne budynku,
2) instalacje wodne,
3) przewody PE.
3) złącze kablowe, przyłącze gazowe, tablicę głą wnętrzną
3) tablicę dźwigu, tablicę wózka co, korytka kablowe,
Istniejąca instalacjęodgromowąna dachu pozostawić bez zmian, uzupełniając o uziomu pionowe, chroniące elementy wentylacyjne i kolektory wystajace ponad dach.
Do instalacji odgromowej podłączyć nowoprojektowane klapy dymowe montowane w dachu, obudowy urzadzeń klimatyzacji i wentylacji.
Do urządzeńa dachu budynky zasilanych energiąelektryczną stosować wyłączniki eksploatacyjne, uniemożliwiające uruchomienie urządzenia podczas naprawy lub konserwacji.

UWAGI:

PRZYJĘTE W OPRACOWANIU MATERIAŁY MOŻNA ZASTĄPIĆ INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZAŁOŻONYCH

Branża elektryczna

AUTOR OPRACOWANIA : Biuro Projektowe "ARCONEL" sp. z o.o. ul. Sielankowa 14/9 20-802 Lublin	INWESTOR : Tomaszowski Dom Kultury 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 72
NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA BUDYNKU TOMASZOWSKIEGO DOMU KULTURY	NUMER DZIAŁKI 16/1
PROJEKTANT : mgr inż. Jerzy Zieliński	nr uprawnień 2013/Lb/92
SPRAWDZIŁ : mgr inż. Robert Koszel	1097/Lb/90
OPRACOWAŁA :	
NAZWA RYSUNKU : RZUT DACHU	
DATA: lipiec 2016r	NUMER RYSUNKU E/5
STADIUM: PW	SKALA 1 : 100

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH